



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w PYRZYCACH
ul. Młodych Techników 5a
74-200 PYRZYCE
tel.(91) 5703429; fax. (91) 5703428
e-mail: psse.pyrzyce@pis.gov.pl

Pyrzyce, dnia 16.08.2018 r.

KOMUNIKAT NR 22/18 W SPRAWIE WARUNKOWEGO DOPUSZCZENIA DO SPOŻYCIA WODY Z WODOCIĄGU W DERCZEWKU

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach informuje odbiorców wody pochodzącej z wodociągu w Derczewku, że w próbkach wody pobranej z wodociągu stwierdzono ponadnormatywną zawartość manganu.

W związku z powyższym, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia, w dniu 13.08.2018 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach wydał decyzję nr 182/HK-77/18 dopuszczającą warunkowo do spożycia wodę o podwyższonej zawartości manganu do dnia 31.08.2018 r. W okresie warunkowej przydatności wartość manganu w wodzie nie może przekraczać 100 µg/l. Jednocześnie zobowiązał producenta wody - „Wodociągi Zachodniopomorskie” Sp. z o.o. w Goleniowie do podjęcia skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody dostarczanej z wodociągu w Derczewku do właściwej jakości.

Spożywanie wody o stwierdzonej i dopuszczonej zawartości manganu nie stanowi zagrożenia dla osób z niej korzystających. Zwiększona zawartość manganu nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi. Wyższe wartości stężenia manganu mogą prowadzić do niepożądanych zmian właściwości organoleptycznych wody, ze względu na wzrost barwy lub mętności. Ponadto woda, w której stężenie manganu przekracza dopuszczalne normy, może sprzyjać wytrącaniu się osadów.

W przypadku poprawy (lub pogorszenia) jakości wody zostanie wydany kolejny komunikat.

Wodociąg w Derczewku zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości Derczewko.

„Pismo niniejsze zostało opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym ważnym certyfikatem kwalifikowanym przez Izabelę Deja – Wojtasik Kierownik Oddziału Nadzoru z upoważnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach”