




Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

ul. Czarnieckiego 34
73-110 Stargard
tel. 91 56126 10, fax 91 56126 13
e- mail: psse.stargard@pis.gov.pl
www.pssestargard.pis.gov.pl



PSSE-NHK-4101-25/2003 /19

Stargard 17.05.2019r.

Komunikat nr 9/2019 w sprawie warunkowego dopuszczenia do spożycia wody z wodociągu Pężino gm. Stargard

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie informuje odbiorców wody pochodzącej w wodociągu Pężino gm. Stargard, że w próbkach wody pobranej w wodociągu stwierdzono ponadnormatywną zawartość żelaza i podwyższoną mętność.

W związku z powyższym, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie wydał decyzję dopuszczającą warunkowo do spożycia wodę o ponadnormatywnej zawartości żelaza oraz podwyższonej mętności do dnia 31.05.2019r. W okresie warunkowej przydatności zawartość żelaza nie może przekroczyć 350µg/l, a mętność nie może przekroczyć 2,5NTU. Jednocześnie zobowiązał producenta wody – Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. ul. I Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów do podjęcia skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody dostarczanej z wodociągu Pężino gm. Stargard w zakresie zawartości żelaza i mętności do właściwej jakości.

Spożywanie wody o stwierdzonej i warunkowo dopuszczonej:

- podwyższonej mętności nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi, jest jednak ważnym wskaźnikiem potencjalnej obecności zanieczyszczeń w wodzie. Mętność w wodzie do spożycia wywoływana jest drobnymi cząstkami stałymi, które mogą znajdować się na skutek niewłaściwie prowadzonego uzdatniania wody lub pochodzić z osadów sieci wodociągowej. Przy wartości 4-5NTU mętność może mieć negatywny wpływ na akceptowalność wody przez konsumentów.

- ponadnormatywnej zawartości żelaza nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi. Duża zawartość żelaza w wodzie pogarsza jej właściwości organoleptyczne, może powodować mętność wody i zmianę barwy na czerwono-brązową. Wpływa niekorzystnie na jej smak. Sprzyja wzrostowi bakterii.

W przypadku poprawy (lub pogorszenia) jakości wody zostanie wydany kolejny komunikat.

Wodociąg Pężino gm. Stargard zaopatruje w wodę do spożycia mieszkańców miejscowości Pężino gm. Stargard.



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Czarnieckiego 34
73-110 Stargard
tel. 91 56126 10, fax 91 56126 13
e- mail: psse.stargard@pis.gov.pl
www.pssestargard.pis.gov.pl

Zgodnie z § 26 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) **komunikaty opracowane przez PPIS rozpowszechniane są przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta)** w sposób umożliwiający bezzwłoczne zapoznanie się z nimi konsumentów z obszaru, dla którego wydano komunikat.

Otrzymują :

1. Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o.
ul. I Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów
2. Wójt Gminy Stargard
ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard
3. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Stargardzie
ul. Broniewskiego 1, 73-110 Stargard
4. aa

z upoważnienia
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
w Stargardzie

p.o. kłr. Oddz. Nadz. Sanit.
Monika Adamczyk