

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

w Stargardzie

PSSE - 323/18 - rniemieckiego 34

Znak sprawy: NHK-4101-24/524 /29/18

2007
03-08-2018

WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE Sp. z o.o.	
KANCELARIA ZARZĄDU	
Wpł. 22. SIE. 2018	l. zw. l. pol. fax e-mail
L.DZ. - 13356 /	1295

DECYZJA

Na podstawie:

- art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kpa (j. t. Dz. U. z 2017r. , poz. 1257 z późn. zm.);
- art. 4 pkt 1, art. 27 ust.1 oraz art. 37 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j. t. Dz. U. z 2017r., poz. 1261 z późn. zm.);
- art. 5 ust 1, art. 12 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1152);
- § 3, § 21 ust. 1 pkt 3, ust 3 pkt 1 oraz załącznik nr 1 część C tabela 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294);
- Sprawozdania z badań :
nr 1054/06/2018 z dnia 18.06.2018r. (data pobrania 11.06.2018r.), nr 1311/07/2018 z dnia 25.07.2018r. (data pobrania 23.07.2018r.), nr 1383/08/2018 z dnia 10.08.2018r. (data pobrania 06.08.2018r.), miejsce pobrania : wodociąg Lubowo gm. Stargard – Lubowo Stacja Uzdatniania Wody – punkt poboru wody uzdatnionej – wyjście na sieć, wykonanych przez Laboratorium Badania Wody i Ścieków, nr akredytacji AB 1559; zarządca urządzeń wodociągowych – Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. ul. I Brygady Legionów 8-10, 72-110 Goleniów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia orzeka, iż woda z **wodociągu Lubowo gm. Stargard**, w której stwierdzono podwyższoną mętność (1,32 - 3,19NTU) oraz ponadnormatywną zawartość żelaza (239 - 422 µg/l) może być **warunkowo dopuszczona do spożycia** do dnia 10.09.2018r. pod warunkiem, że zawartość żelaza w wodzie przeznaczonej do spożycia nie przekroczy **450 µg/l**, a mętność w wodzie przeznaczonej do spożycia nie przekroczy **4,0NTU** i nakazuje wykonanie przez Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. ul. I Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów następujących obowiązków:


1. **Podjęcie skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody dostarczanej z wodociągu Lubowo gm. Stargard w zakresie parametrów fizykochemicznych do wymagań załącznika nr 1 część C tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).**
2. **Powiadomienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie o zakończeniu działań naprawczych i okazanie sprawozdania z badań potwierdzającego ich skuteczność.**

pkt. 1 w terminie 3 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji
pkt. 2 – do 10.09.2018r.

UZASADNIENIE

W dniu 11.06.2018r. w ramach kontroli wewnętrznej pobrano do badania próbki wody z wodociągu w miejscowości Lubowo gm. Stargard (Lubowo Stacja Uzdatniania Wody – punkt poboru wody uzdatnionej – wyjście na sieć). Na podstawie sprawozdania z badań nr 1054/06/2018 z dnia 18.06.2018r. stwierdzono, że w zakresie zbadanych parametrów woda, ze względu na podwyższoną mętność (3,19 NTU) oraz ponadnormatywną zawartość żelaza (422µg/l) nie odpowiada wymaganiom sanitarnym, określonym w części C w tabeli 2 załącznika nr 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). Zgodnie z § 3 ust. 3. w/w rozporządzenia podmioty, o których mowa w § 6-8, podejmują wszelkie działania, aby woda spełniała wymagania określone dla:

- 1) parametrów wskaźnikowych określonych w części C załącznika nr 1 do rozporządzenia;
- 2) dodatkowych wymagań chemicznych określonych w części D załącznika nr 1 do rozporządzenia;
- 3) substancji promieniotwórczych określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia.



PSSE-NHK-4101-24/3637 /18

Stargard, 22.08.2018r.

Komunikat nr 32/2018 w sprawie warunkowego dopuszczenia do spożycia wody z wodociągu Lubowo gm. Stargard

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie informuje odbiorców wody pochodzącej z wodociągu Lubowo gm. Stargard, że w próbkach wody pobranej z wodociągu stwierdzono ponadnormatywną zawartość żelaza oraz podwyższoną mętność.

W związku z powyższym, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie wydał decyzję dopuszczającą warunkowo do spożycia wodę o ponadnormatywnej zawartości żelaza oraz podwyższonej mętności do dnia 10.09.2018r. W okresie warunkowej przydatności zawartość żelaza nie może przekroczyć 450 µg/l, a mętność nie może przekroczyć 4NTU. Jednocześnie zobowiązał producenta wody – Wodociągi Zachodniopomorskie z o.o. ul. I Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów do podjęcia skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody dostarczanej z wodociągu Lubowo gm. Stargard w zakresie zawartości żelaza i mętności do właściwej jakości.

Spożywanie wody o stwierdzonej i warunkowo dopuszczonej zawartości:

- mętności nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi, jest jednak ważnym wskaźnikiem potencjalnej obecności zanieczyszczeń w wodzie. Mętność w wodzie do spożycia wywoływana jest drobnymi cząstkami stałymi, które mogą znajdować się na skutek niewłaściwie prowadzonego uzdatniania wody lub pochodzić z osadów sieci wodociągowej. Przy wartości 4-5NTU mętność może mieć negatywny wpływ na akceptowalność wody przez konsumentów.
- żelaza nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi. Duża zawartość żelaza w wodzie pogarsza jej właściwości organoleptyczne, może powodować mętność wody i zmianę barwy na czerwono-brązową. Wpływa niekorzystnie na jej smak. Sprzyja wzrostowi bakterii.

W przypadku poprawy (lub pogorszenia) jakości wody zostanie wydany kolejny komunikat.

Wodociąg Lubowo gm. Stargard zaopatruje w wodę do spożycia mieszkańców miejscowości Lubowo, Żarowo, Klępino, Rogowo, Grzędzice gm. Stargard.

Otrzymują:

1. Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o.
ul. I Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów
2. Wójt Gminy Stargard
Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard (ePUAP)
3. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Stargardzie
ul. Broniewskiego 1, 73-110 Stargard (ePUAP)
4. a/a