

PSSE 4015/18

Znak sprawy: NHK-4101-34/ 537 /34/18



DECYZJA

Na podstawie:

- art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kpa (j. t. Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.);
- art. 4 pkt 1, art. 27 ust.1 oraz art. 37 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j. t. Dz. U. z 2017r., poz. 1261 z późn. zm.);
- art. 5 ust 1, art. 12 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1152);
- § 3, § 21 ust. 1 pkt 3, ust 3 pkt 1 oraz załącznik nr 1 część C tabela 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294);
- Sprawozdania z badań nr Spr/ŚR/K/1301/18 z dnia 16.07.2018r. (data pobrania 02.07.2018r. wodociąg Warchlino gm. Stargard – Warchlino 2 – budynek mieszkalny – zawór za wodomierzem głównym w kuchni), wykonanych przez Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Szczecinie, nr akredytacji AB 515; zarządca urządzeń wodociągowych – Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. ul. I Brygady Legionów 8-10, 72-110 Goleniów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia orzeka, iż woda z **wodociągu Warchlino gm. Stargard**, w której stwierdzono podwyższoną zawartość manganu (90 µg/l) może być **warunkowo dopuszczona do spożycia** do dnia 28.09.2018r. pod warunkiem, że zawartość manganu w wodzie przeznaczonej do spożycia nie przekroczy **110 µg/l** i nakazuje wykonanie przez Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. ul. I Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów następujących obowiązków:

1. Podjęcie skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody dostarczanej z wodociągu Warchlino gm. Stargard w zakresie parametrów fizykochemicznych do wymagań załącznika nr 1 część C tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).
2. Powiadomienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie o zakończeniu działań naprawczych i okazanie sprawozdania z badań potwierdzającego ich skuteczność.

pkt. 1 w terminie 3 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji
pkt. 2 – do 28.09.2018r.

UZASADNIENIE

W dniu 02.07.2018r. w ramach nadzoru sanitarnego pobrano do badania próbki wody z wodociągu w miejscowości Warchlino gm. Stargard (Warchlino 2 – budynek mieszkalny – zawór za wodomierzem głównym w kuchni). Na podstawie sprawozdania z badań nr Spr/ŚR/K/1301/18 z dnia 16.07.2018r. stwierdzono, że w zakresie zbadanych parametrów woda, ze względu na ponadnormatywną zawartość manganu (90 µg/l) nie odpowiada wymaganiom sanitarnym, określonym w części C w tabeli 2 załącznika nr 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). Zgodnie z § 3 ust. 3. w/w rozporządzenia podmioty, o których mowa w § 6-8, podejmują wszelkie działania, aby woda spełniała wymagania określone dla:

- 1) parametrów wskaźnikowych określonych w części C załącznika nr 1 do rozporządzenia;
- 2) dodatkowych wymagań chemicznych określonych w części D załącznika nr 1 do rozporządzenia;
- 3) substancji promieniotwórczych określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

Zgodnie z § 21 ust. 1 w/w rozporządzenia, właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust.1 stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia w przypadkach, o których mowa w ust. 2-4. Warunkową przydatność wody do spożycia, o której mowa

w ust. 1 pkt. 3, właściwy państwowy inspektor sanitarny może stwierdzić w przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej próbce wody wartości parametrycznej dla parametrów określonych w części C w tabeli 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Pismem nr NHK-4101-34/178/3361/18 z dnia 30.07.2018r. zawiadomiono stronę o wszczęciu postępowania administracyjnego w powyższej sprawie. Niniejsze pismo pozostało bez odpowiedzi zarządcy wodociągu.

Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie uznał, iż ze względu na rodzaj przekroczeń wartości parametrycznej dla zawartości manganu stwierdzona niezgodność nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia.

W myśl art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 328 z późn.zm.) przedsiębiorstwo wodociągowe ma obowiązek zapewnić należytą jakość dostarczanej wody. W związku z powyższym należało na Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. ul. I Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów nałożyć obowiązek doprowadzenia jakości wody pod względem fizykochemicznym z w/w wodociągu do wartości zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) nie później niż do dnia 28.09.2018r. W ocenie Inspektora oraz na podstawie przedstawionych przez zarządcę wodociągu działań naprawczych, termin określony na wstępie jest wystarczający do wykonania nałożonych obowiązków, uwzględnia jednocześnie potrzebę możliwie szybkiego zapewnienia wody o właściwej jakości zdrowotnej. Wobec powyższego należało orzec jak na wstępie.

Mając na uwadze opisany powyżej stan faktyczny stwierdza się, że naruszenie wymagań zdrowotnych nastąpiło z przyczyn zależnych od strony, co stanowi przesłankę do wydania decyzji na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. z 2017r., poz. 1261 z późn. zm.) nakazującej usunięcie uchybień.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy na podstawie art. 129 Kpa stronie odwołanie do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Na podstawie art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Prawidłowo złożone oświadczenie w tym zakresie jest niewzruszalne i nie jest możliwe jego cofnięcie. Z dniem doręczenia oświadczenia strony o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna tj. skutkuje brakiem możliwości wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Otrzymują :

- ① Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o.
ul. I Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów (w załączeniu komunikat nr 33/2018)
2. aa

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Stargard
Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard (ePUAP) (w załączeniu komunikat nr 35/2018)
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Stargardzie
ul. Broniewskiego 1, 73-110 Stargard (ePUAP) (w załączeniu komunikat nr 35/2018)

