




Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Niepodległości 66/2
73-150 Łobez
tel./ fax 91 39 745 42
e- mail: psse.lobez@pis.gov.pl
www.psselobez.pl

TOS
16.05.2019
[Signature]

Łobez, dn. 10.05.2019r.



Komunikat nr 1/2019 w sprawie warunkowego dopuszczenia do spożycia wody z wodociągu w miejscowości Mieszewo, gm. Węgorzyno

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie informuje odbiorców wody pochodzącej w wodociągu Mieszewo, gm. Węgorzyno, że w próbce wody pobranej w wodociągu stwierdzono podwyższoną mętność.

W związku z powyższym, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia, w dniu 10.05.2019r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie wydał decyzję dopuszczającą warunkowo do spożycia wodę o podwyższonej mętności do dnia 10.06.2019r. W okresie warunkowej przydatności mętność w wodzie nie może przekroczyć 1,6 NTU. Jednocześnie zobowiązał producenta wody – Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o., ul. I Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów do podjęcia skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody dostarczanej z wodociągu Mieszewo w zakresie mętności do właściwej jakości.

Spożywanie wody o stwierdzonej i warunkowo dopuszczonej zawartości: mętności nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi, jest jednak ważnym wskaźnikiem potencjalnej obecności zanieczyszczeń w wodzie. Mętność w wodzie do spożycia wywoływana jest drobnymi cząstkami stałymi, które mogą znajdować się na skutek niewłaściwie prowadzonego uzdatniania wody lub pochodzić z osadów sieci wodociągowej. Podwyższona mętność może mieć negatywny wpływ na akceptowalność wody przez konsumentów.

W przypadku poprawy (lub pogorszenia) jakości wody zostanie wydany kolejny komunikat. Wodociąg w miejscowości Mieszewo zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości Mieszewo, Mielno, Zwierzynek.

Otrzymują:

1. Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o.
ul. I Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów
2. Burmistrz Węgorzyna
ul. Rynek 1, 73-155 Węgorzyno
3. A/a

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Łobzie
[Signature]
mgr inż. Aneta Jakubowska